

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  
**Шуанинского сельского поселения**  
**Гудермесского района**  
**Чеченской Республики**

**2024 год**

**Состав проекта**

**Схема теплоснабжения Шуанинского сельского поселения  
Гудермесского района Чеченской Республики на период до 2033 года.**

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  
(в форме пояснительной записки на 18 листах)

**III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** (на 9 листах)

**IV. ПРИЛОЖЕНИЯ** (отдельный том на 4 листах)

**Структура схемы теплоснабжения Шуанинского сельского поселения  
Гудермесского района Чеченской Республики:**

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Введение.....                                                                                                                                   | 5         |
| <b>I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....</b>                                                                                                                      | <b>8</b>  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории.....                                                                                                 | 8         |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.....                                                                                             | 11        |
| <b>II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ</b>                                                                                                     |           |
| <b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>                                                                                                                      | <b>13</b> |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....                     | 13        |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.....                                                                                           | 13        |
| Часть 2. Источники тепловой энергии .....                                                                                                       | 14        |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .....                                                                               | 16        |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....                                                                                         | 16        |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии..... | 17        |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии .....                                       | 18        |
| Часть 7. Балансы теплоносителя.....                                                                                                             | 19        |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии в системах обеспечения топливом .....                                                    | 20        |
| Часть 9. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и тепловых организаций.....                                                          | 21        |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.....                                                                                             | 22        |
| Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....                                  | 23        |
| <b>ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения .....</b>                                                         | <b>24</b> |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения .....                                                                  | 25        |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов .....                                                                                   | 26        |
| <b>ГЛАВА 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей .....</b>    | <b>27</b> |
| <b>III.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>                                                                                                            | <b>28</b> |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.....    | 28        |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....                            | 29        |
| Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии .....                           | 30        |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>Раздел 5. Перспективные топливные балансы.....</b>                                                                         | <b>32</b> |
| <b>Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .....</b>                                 | <b>33</b> |
| <b>Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) .....</b>                                | <b>34</b> |
| <b>Раздел 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии .....</b>                           | <b>35</b> |
| <b>Раздел 9. Решение по бесхозным сетям .....</b>                                                                             | <b>36</b> |
| <b>IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>                                                                                                    | <b>37</b> |
| <b>Приложение №1</b>                                                                                                          |           |
| <b>Функциональная структура теплоснабжения Шуанинского сельского поселения .....</b>                                          | <b>38</b> |
| <b>Приложение №2</b>                                                                                                          |           |
| <b>Определение расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения .....</b> | <b>49</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения Шуанинского сельского поселения Гудермесского района Чеченской Республики представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села Шуани, в первую очередь их градостроительной деятельностью, определенной схемой территориального планирования Гудермесского муниципального района на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы началось на стадии разработки схемы территориального планирования Гудермесского муниципального района (Заказ: № 15 от 20.07.2009 г.), в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковых инфраструктур, и носят предварительный характер.

Рассмотрение вопросов замены, модернизации, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей в схеме территориального планирования Гудермесского муниципального района не рассматривается.

В качестве основного предпроектного документа по развитию схемы теплоснабжения Шуанинского сельского поселения принята схема территориального планирования Гудермесского муниципального района (Заказ: № 15 от 20.07.2009 г.).

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса Гудермесского района Чеченской Республики, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного и индивидуального теплоснабжения, в основном, за счет развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет сжигания в топках котлов, газовых водонагревателей, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Шуанинского сельского поселения Гудермесского района Чеченской Республики, до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Организация развития

систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22 февраля 2012 г. №154.

**Технической базой разработки являются:**

- Схема территориального планирования Гудермесского муниципального района Чеченской Республики (Заказ: № 15 от 20.07.2009 г.).
- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология»

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92):  $-17^{\circ}\text{C}$ ;
- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха  $\leq 8^{\circ}\text{C}$ ):  $+0,9$ ;
- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха  $\leq 8^{\circ}\text{C}$ ): 159 сут.

# I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## ГЛАВА 1.

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Гудермесский муниципальный район является одним из 15 муниципальных районов Чеченской Республики. Кроме районных муниципальных образований в состав Республики входят также два городских округа – город Грозный и город Аргун.

Муниципальное образование «Гудермесский муниципальный район» расположено в восточной части Чеченской Республики. На севере район граничит с Шелковским районом, на востоке с Республикой Дагестан, на юге с Курчалоевским районом, на Юго-Востоке – с Ножай-Юртовским районом, на западе – с Шалинским и Грозненским районами. Площадь территории, которую занимает район, составляет – 70871 га. Протяженность района с запада на восток – 32 км, а с севера на юг – 21 км. Центр Гудермесского района находится в г. Гудермес, размещается на расстоянии 42 км к востоку от столицы республики г. Грозный. Шуани – село в Гудермесском районе Чеченской республики. Образует Шуанинское сельское поселение. Расположено на востоке от районного центра Гудермес. Населенные пункты, входящие в состав территории Шуанинского сельского поселения представлены в таблице 1.1 Сведения о численности постоянного населения Шуанинского сельского поселения по населенным пунктам на 01.01.2023 г. представлены в таблице 1.2

**Таблица 1.1 - Данные по Шуанинскому сельскому поселению**

| №<br>п/п | Название сельского<br>поселения | Площадь<br>территории* га | Численность<br>населения, чел.** |
|----------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1        | Село Шуани                      | 147                       | 2518                             |

\* По данным территориального планирования Гудермесского района

\*\* По данным администрации Шуанинского сельского поселения


Таблица 1.2. - Сведения о численности постоянного населения Шуанинского сельского поселения

| №<br>п/п | Название<br>сельского<br>поселения | Количество<br>постоянных<br>хозяйств (без<br>хозяйств<br>дачников) | Численность постоянного населения, чел. (сведения<br>актуальны на 01.01.2013 г.) |                                                        |                             |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                    |                                                                    | всего                                                                            | Зарегистрированные по<br>месту жительства<br>постоянно | Временно (1<br>год и более) |
| 1        | Село<br>Шуани                      | 2518                                                               | 2518                                                                             | 2518                                                   | -                           |

Схема расположения Гудермесского района представлена на [рисунке 1.1.](#)

### Рисунок 1.1

## Схема расположения Гудермесского района



## ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Шуанинском сельском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и децентрализованными источниками тепла.

В настоящее время по состоянию на окончание отопительного периода 2022-2023 г.г. децентрализованное теплоснабжение Шуанинского сельского поселения представлено тремя котельными.

Здание администрации. с. Шуани, ул. Дружбы 21.

Здание СОШ №1. с. Шуани, ул. Кадырова 24.

Здание ФАП. с. Шуани, ул. Дружбы 26.

Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное, с применением индивидуальных теплогенераторов (бытовых жидкотопливных котлов) работающих на жидком топливе (газ).

Оставшуюся территорию занимает индивидуальное теплоснабжение.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По состоянию на окончание отопительного периода 2022-2023 г.г. децентрализованное теплоснабжение Шуанинского сельского поселения представлено тремя котельными.

Здание администрации. с. Шуани, ул. Дружбы 21.

Здание СОШ №1. с. Шуани, ул. Кадырова 24.

Здание ФАП. Шуани, ул. Дружбы 26.

Котельные относятся:

1. *по назначению* к отопительным (для обеспечения теплом систем отопления)
2. *по надежности отпуска тепла к потребителям* ко второй категории котельных.

#### Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

В селе Шуани всю территорию охватывает индивидуальное теплоснабжение. Основным видом топлива служит жидкое топливо (газ).

## ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источника тепловой энергии Шуанинского сельского поселения представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Описание котельных Шуанинского сельского поселения

| №                           | Показатели                                                                                            | значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Здание администрации</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                           | Структура основного оборудования                                                                      | Котлы:<br>Мимакс -50 (1 шт.)<br>КПД – 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                           | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,043 Гкал/ч<br><b>Производство тепловой энергии:</b><br>37,058 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год);<br>37,05Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год);<br>55,922Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год);<br>55,922 Гкал/год (плановая на 2024 год). |
| <b>Здание СОШ №1</b>        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                           | Структура основного оборудования                                                                      | Микро-200 (1 шт.)<br>КПД – 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                           | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,172 Гкал/ч<br><b>Производство тепловой энергии:</b><br>146,16 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год);<br>151,56 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год);<br>153,22 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год);<br>Гкал/год (плановая на 2024 год).     |
| <b>Здание ФАП</b>           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                           | Структура основного оборудования                                                                      | Авангард (1 шт.)<br>КПД-90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                           | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,172 Гкал/ч<br><b>Производство тепловой энергии:</b><br>29,52 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2021 год);<br>30,38 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год);<br>28,8 Гкал/год (согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год);<br>28,8 Гкал/год (плановая на 2024 год).    |

### ЧАСТЬ 3.

## ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Так как источники теплоснабжения являются децентрализованными, описание тепловых сетей не проводится.

### ЧАСТЬ 4. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП

На территории Шуанинсокого сельского поселения действуют три источника децентрализованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключаемых объектов приведено в таблице 2.2.

**Таблица 2.2.** - Описание зон действия источника теплоснабжения

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Здание администрации         | с.Шуани, ул.Дружбы,21                   |
| Здание СОШ                   | с.Шуани, ул.А.Кадырова,24               |
| Здание ФАП                   | с.Шуани, ул.Дружбы,26                   |

### ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии приведены в **таблице 2.3.**

**Таблица 2.3.** - Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным Шуанинского сельского поселения (фактическая за 2023 г.)

| №<br>п/п |                      | Фактическая нагрузка на 2023 г. |           |            |     |
|----------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----|
|          |                      | всего                           | отопление | вентиляция | ГВС |
| 1        | Здание администрации | 0,007439                        | 0,007439  | 0          | 0   |
| 2        | Здание СОШ №1        | 0,04558                         | 0,04558   | 0          | 0   |
| 3        | Здание ФАП           | 0,005208                        | 0,005208  | 0          | 0   |
| итого    |                      | 0,058227                        | 0,058227  |            |     |

Распределение тепловых нагрузок по котельным Шуанинского сельского поселения на **рисунке 2.2.**

Рисунок 2.2.

### Распределение тепловых нагрузок по котельным Шуанинского сельского поселения за 2023 г.



## ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОНАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки Шуанинского сельского поселения представлены в [таблице 2.4.](#)

**Таблица 2.4.** - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки

| Котельная                                     | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Отпуск тепловой энергии, Гкал/ч |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Здание администрации</b>                   |                                |                                |                                                 |                                 |
| 2021 год                                      | 0,043                          | 0,043                          | 17,3                                            | 0,007439                        |
| 2022 год                                      | 0,043                          | 0,043                          | 17,3                                            | 0,007439                        |
| 2023 год                                      | 0,043                          | 0,043                          | 17,3                                            | 0,007439                        |
| 2024 год (плановые значения)                  | 0,043                          | 0,043                          | 17,3                                            | 0,007439                        |
| <b>Среднегодовые значения за 2021-2024 г.</b> | <b>0,043</b>                   | <b>0,043</b>                   | <b>17,3</b>                                     | <b>0,007439</b>                 |
| <b>Здание СОШ №1</b>                          |                                |                                |                                                 |                                 |
| 2021 год                                      | 0,172                          | 0,172                          | 26,5                                            | 0,04558                         |
| 2022 год                                      | 0,172                          | 0,172                          | 26,5                                            | 0,04558                         |
| 2023 год                                      | 0,172                          | 0,172                          | 26,5                                            | 0,04558                         |
| 2024 год (плановые значения)                  | 0,172                          | 0,172                          | 26,5                                            | 0,04558                         |
| <b>Среднегодовые значения за 2021-2024 г.</b> | <b>0,172</b>                   | <b>0,172</b>                   | <b>26,5</b>                                     | <b>0,04558</b>                  |
| <b>Здание ФАП</b>                             |                                |                                |                                                 |                                 |
| 2021 год                                      | 0,021                          | 0,021                          | 24,8                                            | 0,005208                        |
| 2022 год                                      | 0,021                          | 0,021                          | 24,8                                            | 0,005208                        |
| 2023 год                                      | 0,021                          | 0,021                          | 24,8                                            | 0,005208                        |
| 2024 год (плановые значения)                  | 0,021                          | 0,021                          | 24,8                                            | 0,005208                        |
| <b>Среднегодовые значения за 2021-2024 г.</b> | <b>0,021</b>                   | <b>0,021</b>                   | <b>24,8</b>                                     | <b>0,005208</b>                 |

## ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Все котельные являются децентрализованными и вырабатывают тепловую энергию только для нужд организаций, подсчет балансов теплоносителя данными организациями не ведется, за исключением расхода топлива.

## ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 2.5

Таблица 2.5. - Топливный баланс источников тепловой энергии котельных

| Котельная     | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/ч |        |        | Расход условного топлива на выработку тепла, кг, у.т./год |       |       | Расход натурального топлива на выработку тепла, м <sup>3</sup> /год |       |       |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|               |                          |                       | 2021                                  | 2022   | 2023   | 2021                                                      | 2022  | 2023  | 2021                                                                | 2022  | 2023  |
| Администрация | Мимакс-50                | газ                   | 37,058                                | 37,05  | 55,922 | 5100                                                      | 5147  | 7767  | 5100                                                                | 5147  | 7767  |
| Здание СОШ №1 | Микро-200                | газ                   | 146,16                                | 151,56 | 153,22 | 20300                                                     | 21050 | 21281 | 20300                                                               | 21050 | 21281 |
| Здание ФАП    | Авангард                 | газ                   | 29,52                                 | 30,38  | 28,8   | 4100                                                      | 4220  | 4000  | 4100                                                                | 4220  | 4000  |

## ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теплоснабжающая организация отсутствует.

## ЧАСТЬ 10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифы в сфере теплоснабжения отсутствуют.

## **ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения необходимо:

1. Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Гудермесского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе (первая очередь);
2. Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района (весь период);
3. Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного оборудования (первая очередь);
4. Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла (первая очередь – расчетный срок);
5. Строительство новых и реконструкция ветхих тепловых сетей (первая очередь);
6. Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов (весь период).

**ГЛАВА 2****ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ****ЧАСТЬ 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в Шуанинском сельском поселении представлены в таблицах 2.6 и 2.1.

Таблица 2.6. - Уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от децентрализованных котельных за 2023 год

| №<br>п/п | Расчетный элемент территориального деления | Фактическая нагрузка,<br>Гкал/ч |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Веденская СОШ №2                           | 0,007439                        |
| 2        | Дышне-Веденская СОШ №1                     | 0,04558                         |
| 3        | Дышне-Веденская СОШ №2                     | 0,005208                        |
| Итого    |                                            | 0,058227                        |

## **ЧАСТЬ 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ**

Развитие Шуанинского сельского поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Гудермесского муниципального района Чеченской Республики». Перспективная потребность в жилье обосновывается наличием на территории Гудермесского района административно-хозяйственных организаций, предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и обслуживания, что предполагает соответственно рост благосостояния населения и его потребность в качественном жилье.

Схемой территориального планирования в качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности приняты:

- 18,0 кв. м на человека на первую очередь (2014 год)
- 25,0 кв. м на человека на расчетный срок (2019 год);
- 30,0 кв. м на человека на перспективу (2033 год).

### ГЛАВА 3

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Согласно Схеме территориального планирования Гудермесского муниципального района Чеченской Республики (Заказ: № 15 от 20.07.2009 г.) на территории сельских поселений Гудермесского муниципального района Чеченской Республики приоритет в данной отрасли отдан применению групповых и индивидуальных систем теплоснабжения, и ресурсосберегающим технологиям. С этой целью Схемой предлагается рассмотреть возможные сценарии развития системы теплоснабжения:

Стабилизационный сценарий развития предполагает реконструкцию и замену тепловых сетей, переоборудование источников теплоснабжения с заменой оборудования на современное, более экономичное.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населенных пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию. Системы централизованного теплоснабжения по энергетической эффективности в современных условиях могут существенно уступать децентрализованным, т.к. включают дополнительные звенья по транспорту тепловой энергии при сравнительно равных КПД процесса ее генерирования. Сверхнормативные тепловые потери в сетях в настоящее время оплачиваются потребителями.

Целесообразно применять блочные котельные мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, солнечные батареи).

Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоёмкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях Гудермесского района с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться

снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных. Оптимистический сценарий предполагает значительный перевес доли альтернативных источников энергии в обеспечении теплом промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального сектора. Значительное снижение вредных выбросов в атмосферу за счёт использования инновационных технологий.

Оптимистичный сценарий предполагает значительный перевес доли альтернативных источников энергии в обеспечении теплом промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального сектора.

Значительное снижение вредных выбросов в атмосферу за счет использования инновационных технологий.

В данном разделе приводятся лишь рекомендации по совершенствованию системы теплоснабжения, так как размещение объектов теплоснабжения происходит на территории населенных пунктов и не затрагивает земли за их пределами. Поэтому, данный вопрос не решается в проекте схемы территориального планирования. Более подробно по каждому населенному пункту он должен быть рассмотрен на стадии подготовки генеральных планов поселений.

### III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### РАЗДЕЛ 1

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.11. - Уровень перспективного спроса на тепловую энергию от децентрализованных котельных на 2033 год.

| Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Шуанинское сельское поселение              | 0,058227                        |

Таблица 2.12. - Уровень перспективного спроса на тепловую энергию в жилом фонде от индивидуальных котлоагрегатов

| Шуанинское сельское поселение | Базовый период  |                                                   | Срок действия схемы |                                                   |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                               | Нагрузка Гкал/ч | Количество тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год | Нагрузка Гкал/ч     | Количество тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
|                               | 3,274           | 12494,035                                         | 4,911               | 18740,376                                         |

#### РАЗДЕЛ 2

#### ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Централизованные источники теплоснабжения отсутствуют.

### **РАЗДЕЛ 3**

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Основное направление развития теплоснабжения в селе Шуани смотри в главе 3.

### **РАЗДЕЛ 4**

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Тепловые сети отсутствуют.

### **РАЗДЕЛ 5**

#### **ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

Централизованные источники отсутствуют.

### **РАЗДЕЛ 6**

#### **ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Инвестиции не предусмотрены.

### **РАЗДЕЛ 7**

#### **РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)**

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.

**РАЗДЕЛ 8****РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ  
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Источники тепловой энергии работают автономно.

**РАЗДЕЛ 9****РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗЯЙНЫМ СЕТЯМ**

Сети отсутствуют.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение №1

**Функциональная структура теплоснабжения Шуанинского сельского поселения.**

Таблица 1.1. - Функциональная структура теплоснабжения Шуанинского сельского поселения в части жилищного фонда

| № п/п | Название сельского поселения  | S жилья тыс. м2 | Кол-во проживающих |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1     | Шуанинское сельское поселение | 44,8            | 2518               |

## Приложение №2

### Определение расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения.

Для определения часового расхода тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения при отоплении от индивидуальных котлоагрегатов необходимо определить:

- А) часовой расход газа на отопление жилого фонда;
- Б) средневзвешенное количество газа, необходимое для выработки 1 Гкал тепловой энергии.

Расчетный часовой расход газа на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения, определяем в соответствии со СП 42-101-2003 по формуле:

$$Q_d^h = \sum_{i=1}^m K_{sim} q_{nom} n_1, \text{ м}^3/\text{ч}; \text{ где:}$$

$K_{sim}$  – коэффициент одновременности для отопительных котлов или отопительных печей, 0,85;

$q_{nom}$  – номинальный расход газа прибором, приравниваемым как 2,5 м<sup>3</sup>/ч;

$n_1$  – число приборов, условно равное в настоящем расчете числу квартир с индивидуальным отоплением в населенном пункте.

Средневзвешенное количество условного топлива, необходимое для выработки 1 Гкал тепловой энергии на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения определяем по формуле:

$$H = \frac{142,857}{\text{КПД}_{\text{ср.вз.}}}, \text{ кг у.т./Гкал}; \text{ где}$$

142,857 – удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты при идеальном КПД равном 1;

$\text{КПД}_{\text{ср.вз.}}$  – средневзвешенный КПД отопительных котлов или отопительных печей – 0,75.

Принимая за низшую теплоту сгорания газа 8000 ккал, определяем часовой расход тепла на отопление перспективного строительства жилого фонда Шуанинского сельского поселения.

Площадь перспективного жилого фонда рассчитана на основании данных схемы территориального планирования Гудермесского района.

## Расчет расхода тепла на отопление

Таблица 2.1. - Расход тепла на отопление существующего жилого фонда

| Объект                       | Площадь,<br>м <sup>2</sup> | Место нахождения                 | Часовой<br>расход тепла,<br>Гкал/час | Годовой расход<br>тепла на отопление,<br>Гкал/год |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Жилой фонд<br>(существующий) | 44800                      | Шуанинское<br>сельское поселение | 16,8                                 | 64108,8                                           |

Таблица 2.2. - Расход тепла на отопление перспективного жилого фонда.

| Объект                        | Площадь,<br>м <sup>2</sup> | Место нахождения                 | Часовой<br>расход тепла,<br>Гкал/час | Годовой расход<br>тепла на отопление,<br>Гкал/год |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Жилой фонд(на<br>перспективу) | 76815*                     | Шуанинское<br>сельское поселение | 28,8056                              | 109922,265                                        |

\*. Согласно стабилизационному сценарию развития демографической ситуации и основному ориентировочному показателю жилищной обеспеченности в 30 кв. м. на человека.